



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"BENEDETTO VARCHI"



Viale Matteotti, 50 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fisc. 81004290516 Codice Ministeriale: ARIS019006 E-mail: aris019006@pec.istruzione.it
aris019006@istruzione.it Tel. 055 9102774 – Fax 055 9103252 Sito Web: www.isisvarchi.gov.it

Alla c.a del Dirigente Settore Servizi Tecnici

Ing. **Claudio Tiezzi**

e p.c.

al Presidente della Provincia

Dott.ssa **Silvia Chiassai**

All'Arch. **Cristina Ensoli**

Al Geom. **Lidio Grazi**

Provincia di Arezzo

Al SITO d'Istituto

I.S.I.S. - "B. VARCHI"-MONTEVARCHI
Prot. 0000327 del 09/01/2019
08 (Uscita)

Oggetto: SITUAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SEDE ISTITUTO VARCHI

Facendo seguito agli ultimi interventi sull'impianto di riscaldamento della sede centrale dell'Istituto, ubicata in via G. Matteotti n. 50, lavori avvenuti nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2019, si segnala ancora la presenza delle seguenti situazioni problematiche:

- nelle aule e laboratori dove è stato installato l'impianto termico a soffitto o termoventilatori le bocchette soffiano pochissima aria sostanzialmente fredda e le temperature variano dai 10° ai 13° (nell'aula ospitante la classe 1 Scientifico-Sportivo, nella sala insegnanti tale temperatura è presente fin da metà novembre);
- diversi elementi radianti sono sprovvisti di valvola per lo sfiato d'aria, pertanto non riescono a fornire calore;
- altri elementi radianti si riscaldano solo parzialmente nella parte superiore, mentre quella inferiore è tiepida o addirittura fredda;
- il caldaista che ha effettuato gli interventi ha riferito che l'impianto abbisogna continuamente di acqua "nuova", stando ciò a significare che vi sono perdite nelle tubature dislocate nella struttura che provocano, conseguentemente, la formazione di bolle d'aria che impediscono il pieno funzionamento dei radiatori e, in taluni casi, un blocco della caldaia stessa;

Inoltre, si informa che a conclusione dei diversi sopralluoghi e degli interventi svolti, i tecnici della Ditta alle Vostre dipendenze non hanno mai rilasciato, seppur insistentemente richiesto, un verbale attestante per iscritto il tipo di intervento effettuato e il riscontro delle anomalie rilevate.

Oltre a quanto sopra rappresentato, si fa presente che gli studenti protestano giustamente, manifestando il proprio disappunto per una situazione di effettivo disagio, i docenti si lamentano per l'oggettiva difficoltà riscontrata nel proprio lavoro quotidiano e numerosi genitori vogliono chiarezza e risposte chiare circa l'effettiva risoluzione di problematiche che si protraggono da anni e non sono ancora state risolte; non si esclude il ricorso alla segnalazione pubblica mezzo stampa.



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"BENEDETTO VARCHI"



Viale Matteotti, 50 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fisc. 81004290516 Codice Ministeriale: ARIS019006 E-mail: aris019006@pec.istruzione.it
aris019006@istruzione.it Tel. 055 9102774 – Fax 055 9103252 Sito Web: www.isisvarchi.gov.it

Si informa altresì che la presente comunicazione vien pubblicata sul sito del nostro Istituto, come da indirizzo in epigrafe, per opportuna conoscenza all'utenza tutta.

Certi del Vostro interesse nel mettere in atto un intervento risolutivo, non potendo la scuola ospitare studenti e personale in condizioni climatiche che compromettono innanzitutto la salute oltre ad impedire il regolare svolgersi delle attività didattiche, rimaniamo in attesa di una Vostra risposta a quanto rappresentato, soprattutto un chiarimento circa l'effettivo stato dell'impianto di riscaldamento, la possibile evoluzione nei prossimi giorni e le soluzioni che intendete porre in campo per superare le problematiche sopra descritte.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Chiara Casucci

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate*